



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Feuerwehruzufahrt Wohngrundstück

Wie muss die Feuerwehruzufahrt bei einem Wohngrundstück mit zurückgesetzter Bebauung gestaltet sein?

Antwort:

Befindet sich die Bebauung mehr als 50 m von einer öffentlichen Straße entfernt, ist eine Feuerwehruzufahrt gemäß dem Merkblatt „[Flächen für die Feuerwehr](#)“ erforderlich.

