

Prüfbericht

über die Prüfung einer objektgebundenen Brandmeldeanlage vor Anschaltung an die konzessionierte Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr

Prüfdatum:

1. Prüfgrundlagen

- Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von nichtöffentlichen Brandmeldeanlagen an die Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr in der zur Zeit gültigen Fassung
- Technische Regeln gemäß der Anschlussbedingungen.
- Bescheid der Berliner Feuerwehr zur Teilnahme an der ÜAG

vom:	Geschäftszeichen:
------	-------------------

Hinweis: ohne diese Angaben wird der Prüfbericht von der Berliner Feuerwehr nicht akzeptiert!

2. Angaben zum Objekt

Objektbezeichnung:	
Straße:	PLZ, Ortsteil:

3. Angaben zur Brandmeldeanlage (BMA)

Typ der BMZ	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
Feuerwehr-Bedienfeld und Feuerwehr-Anzeigetableau, Ort:	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>

Ansteuerung ÜE (Anzahl Gruppen)	Handfeuermelder	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
	automatische Melder	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
	Sprinklerdruckschalter	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>

Ständige Überwachung der BMA an der BMZ	<input type="checkbox"/>
Ständige Überwachung der BMA durch interne Parallelmeldung	<input type="checkbox"/>
Ständige Überwachung der BMA und FSD durch externen Wachschutz	<input type="checkbox"/>

Der Übertragungsweg ist eine Festverbindung nach DIN 14675	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	------	--------------------------

Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD 3) vorhanden	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	------	--------------------------

Vorlage mangelfreies Inbetriebsetzungsprotokoll (DIN 14675-1: 2018-04, Ziff. 8.3)	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	------	--------------------------

Anlagenplaner und Anlagenerrichter zertifiziert durch akkreditierte Stelle nach DIN 45011	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	------	--------------------------

Brandfallsteuerungen (DIN 14661):
(Zu Brandfallsteuerungen gehören nicht
örtliche akustische und optische Alarmierungs-
einrichtungen, zusätzliche Anzeige- und
Informationseinrichtungen (FAT, ÜE,
Blitzleuchten usw.) FSD und FSE

-
-
-

Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen (VDE 0833-2):

-
-

Instandhaltungsfirma:
(vertraglich gebunden)

Instandhalter zertifiziert nach DIN 14675

ja nein

4. Prüfumfang

Die Abnahmeprüfung erstreckte sich:

- auf die gesamte unter 3. beschriebene Brandmeldeanlage einschließlich der Ansteuereinrichtung für die Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen (ÜE) – Schnittstelle gemäß DIN 14675 Anhang B.1
- auf folgende Anlagenteile:

Feuerwehrlaufkarten gemäß DIN 14675 sind vorhanden

ja nein

5. Prüfergebnis

Das Prüfergebnis stimmt mit den Prüfgrundlagen überein

ja nein

Es bestehen sicherheitstechnische Bedenken gegen
die Anschaltung der BMA an die ÜE

ja nein

Eine Nachprüfung ist erforderlich

ja nein

Für weitere Angaben wurde ein Beiblatt verwendet

ja nein

Ort, Datum:

Unterschrift

Stempel

Verteiler: 1. Auftraggeber
2. Berliner Feuerwehr
3. BOSCH (auf Anforderung)